

Parámetro	Descripción	Unidad de Medida	Rango o Valor aceptable
<b>Cloro libre residual</b>	Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto	mg/l	0,3 a 1,5
<b>Turbiedad</b>	Se entiende por turbiedad la falta de transparencia de un líquido debido a la presencia de partículas en suspensión	NTU	≤5
<b>Olor</b>	Característica organoléptica del agua percibida por el sentido del olfato	-----	No Objetable
<b>Sabor</b>	Característica organoléptica del agua percibida por el sentido del gusto	-----	No Objetable
<b>pH</b>	Se define como el carácter ácido o alcalino que posee el agua	upH	6,5 a 8,5
<b>Coliformes Totales</b>	Son bacterias aerobias Gram Negativas que no forman esporas	ufc/100 ml	< 1 ufc/ 100 ml
<b>Coliformes Fecales</b>	Son bacterias termo tolerantes indicadoras de contaminación fecal	ufc/100 ml	< 1 ufc/ 100 ml
<b>Bacterias Aerobias</b>	Son bacterias que requieren oxígeno para su metabolismo	ufc/100 ml	30